

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIJFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
GEMEENTERAADSZITTING**

2022/006

Indiener: F. Creyelman

Datum indiening: 18 januari 2022.

Vraag: EU richtlijn properder water.

Coördinator: Directie Integraal Stedelijk Beleid (Openbaar Domein)

Antwoord college

Om een goede toestand van onze waterlopen te kunnen halen, heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) berekend hoeveel vrachtvermindering van fosfor (P_{tot}) en stikstof (N_{tot}) in elk waterlichaam moet bereikt worden. De VMM leidde hieruit voor heel Vlaanderen af hoeveel inwoners (IE) per waterlichaam nog bijkomend dienen aangesloten te worden op het rioleringsstelsel en/of de zuivering.

De waterlichamen werden bijkomend ingedeeld volgens een zogenaamde gebiedsgerichte prioritering. Voor projecten met prioriteit 2 of 3 moet het reductiedoel volledig gerealiseerd worden tegen 2027. Voor projecten met prioriteit 4 moet tegen 2027 minstens de helft van het totale reductiedoel gerealiseerd worden, de andere helft in de volgende planperiode. Projecten met prioriteit 5 of 6 dienen minstens voor één derde van het totale reductiedoel gerealiseerd te worden tegen 2027, het andere deel in de volgende planperiode.

Dit antwoord werd voorbereid samen met Pidpa. (*Voor achtergrondinformatie zie document in bijlage*)

Hoeveel riolering moet Mechelen nog aanleggen om tegen 2027 de vereiste waterzuivering te behalen?

Om de minimale reductiedoelstellingen van VMM tegen te behalen, dienen tegen 2027 nog 752 inwoners voorzien aangesloten te worden op de riolering. Met behulp van het zoneringsplan en het gebiedsdekkend uitvoeringsplan, wordt dit overeen met 6,285 km riolering (cfr. de simulator voor Mechelen).

Welke rioleringsgraad zullen we dan bereiken?

De huidige rioleringsgraad bedraagt 92,85%. De doelstelling is te komen tot 99,33% rioleringsgraad. Bij uitvoering van de minimale reductiedoelstellingen tegen 2027 bereikt Stad Mechelen een rioleringsgraad van ongeveer 94%.

Via welke investeringsplannen denkt de stad dit doel te bereiken?

Er wordt getracht om rioleringsprojecten zoveel als mogelijk uit te voeren via subsidiemiddelen van VMM, hiervoor worden per dossier projectfiches ingediend ter goedkeuring.

Welk investeringsbedrag vertegenwoordigen die plannen ?

VMM maakt met de simulator een inschatting van het investeringsbedrag, echter uit ervaring blijkt dat deze investeringsbedragen vaak onderraamd zijn.

De gemeentelijke rioleringsprojecten die nodig zijn om de minimale doelstellingen te behalen, zijn reeds opgenomen in de investeringsplanning van Pidpa.

Hoeveel woningen zullen uiteindelijk niet aangesloten worden op riolering ?

Op welke manier zullen die woningen hun afvalwater moeten zuiveren ?

Het zoneringsplan toont waar reeds collectieve sanering ligt en waar in de toekomst collectieve sanering zal aangelegd worden. In deze zones is het verplicht op de riolering aan te sluiten. In het zoneringsplan is ook opgenomen waar individueel moet gezuiverd worden (IBA).

Welke kost is daar voor deze inwoners aan verbonden ?

De enige kost voor de inwoners is de saneringsbijdrage (bovengemeentelijke en gemeentelijk) die inwoners betalen via de drinkwaterfactuur.

Mechelen, 15 februari 2022

Oprichting burgemeester wd.
van 03.01.2022, in toepassing
van artikel 280 decreet lokaal bestuur



E. Laga
Algemeen directeur



P. Princen
Schepen