

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
GEMEENTERAADSZITTING**

2022/089

Indiener : M. Hendrickx

Datum indiening: 28 september 2022

Vraag: Opvolging waterbekken in Spreeuwenhoek

Coördinator: Directie Integraal Stedelijk Beleid (Openbaar domein)

Antwoord college

Het waterpeil in het bufferbekken Spreeuwenhoek (toegankelijk via de Struikheidestraat) wordt opgevolgd. Er is een peilbuis voorzien en deze wordt vanaf oktober 2022 op regelmatige basis (minstens wekelijks) gemonitord.

De bemaling op de hoek Leuvensesteenweg-Toekomststraat is opgestart op 4.11.2021 en heeft aangestaan t.e.m. 14.09.2022. Het vergunde stationaire bemalingsdebiet was 6 m³/s. In deze periode is een totaal opgepompt volume van 24.358 m³ gemeten.

Het waterpeil tijdens de bemaling stond tot aan de overloopbuis richting de Hanswijkbeek. Tweetal weken na het afzetten van de bemaling (4.10.2022) was het waterpeil aanzienlijk gezakt.

Onderstaande foto's tonen de situatie:

- Foto 1: globaal zicht op bufferbekken
- Foto 2: overloopleiding (PVC-buis met diameter 200 mm)
- Foto 3: inlaat (kopmuur met rooster)



In het kader van het rioleringsontwerp in de Albertuswijk (incl. bufferbekken) werd een hydraulische studie gemaakt om de riolering (incl. het bekken) te ontwerpen.

De invloed van de bemaling op de omgeving wordt onderzocht en beschreven in de bemalingsnota (cfr. Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu, VMM). Deze nota is verplicht en wordt toegevoegd aan de vergunningsaanvraag.

Mechelen, 19 oktober 2022

Opdracht burgemeester wd.
van 03.01.2022, in toepassing
van artikel 280 decreet lokaal bestuur



E. Laga
Algemeen directeur



P. Princen
Schepen