



GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIJFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
GEMEENTERAADSZITTING**

2019/1

Indiener : H. Keldermans

Datum indiening: 1 februari 2019

Vraag: Duivenpinnen

Coördinator: Uitvoeringsdiensten
Andere : Milieudienst, Politie

Antwoord college

In afwachting van een interventie van de firma AA-dakwerken hebben de uitvoeringsdiensten reeds preventief beschadigde/loshangende duivenpinnen weggehaald om zo de veiligheid van passanten te garanderen.

De firma Antwerpse Algemene Dakwerken, is op 1 februari 2019 alle loshangende, of beschadigde duivenpinnen komen verwijderen.

AA-dakwerken stelt dat de duiven na de montage van de duivenpinnen, te snel weer naar hun vertrouwde plek probeerden te keren, en dat ze daardoor de pinnen, in de nog niet volledig gedroogde siliconen, beschadigden.

De firma verbindt zich ertoe de beschadigde duivenpinnen te vervangen, maar is hiervoor afhankelijk van de weersomstandigheden, minimaal 15 graden en droog weer. Ze gaat gebruik maken van een sneldrogende silicone om problemen zoals in het verleden te vermijden.

Erik Laga
algemeen directeur

Mechelen, 11/02/19

Opdracht burgemeester
van 2.01.2019, in toepassing
van artikel 289 ~~de~~ lokaal bestuur

Patrick Princen
schepen