BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN DE MILIEUVOORWAARDEN

Referentie omgevingsloket	**OMV_2018033315**
Referentie gemeente	**20180215_OBM**
Aanvrager	**DATS 24 NV**
Adres aanvrager	**Edingensesteenweg 196, 1500 Halle**
Projectnaam gemeente	**bijstellen voorwaarden tankstation**
Ligging	**Liersesteenweg 351, 2800 Mechelen**
Kadastrale ligging	**Afdeling 12402, sectie B, perceel 392R**

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen deelt mee dat bovenvermelde aanvraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen voor:
☐ stedenbouwkundige handelingen
☒ de exploitatie van een ingedeelde inrichting
☐ het verkavelen van gronden

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Liersesteenweg 351 te 2800 Mechelen, en met als kadastrale ligging Afdeling 12402, sectie B, perceel 392R.

De aanvraag betreft een afwijking van de bepalingen van Vlarem II, meer bepaald van volgende artikels:

- artikel 5.16.8.4 §6: de tankzuil is uitgerust met een verdeelslang die uitgerust is met een vulpistool dat alleen ontkoppeld kan worden als de overdruk in de koppeling volledig gereduceerd is. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning, wordt het gas daarvoor automatisch afgelaten naar een aflaatreservoir om het bij een volgende tankbeurt te recupereren. Het aflaatreservoir wordt op onderdruk gebracht voor het tanken start. Als de elektrische voeding uitvalt, wordt het gas automatisch afgelaten naar het aflaatreservoir, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning.
- artikel 5.16.8.6 §7: Als de elektrische voedingsspanning wegvalt, komt de installatie automatisch in een veilige toestand waarbij de elektromagnetische afsluiters op de gastoevoer automatisch worden gesloten. In voorkomend geval stopt de tankbeurt die aan de gang is en wordt, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning, het gas in de verdeelslang afgelaten naar het aflaatreservoir. Als de spanning weer opkomt, blijft het aardgasafleverinstallatie in de veilige positie en wordt het niet automatisch opnieuw opgestart.

Motivering:
Het aflaten van het restgas uit het vulpistool via een afblaasleiding is een veilige en energetisch en milieutechnisch verantwoorde wijze om de overdruk in de vulkoppeling te reduceren.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van **11/04/2018** tot en met **11/05/2018**.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/05/2018, worden ingekeken:

- via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek met referentie **2018033315**
- of in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 te 2800 Mechelen. U kan hier terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur, op donderdag van 13.30 uur tot 19.30 uur, op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Grote Markt 21, 2800 Mechelen
- digitaal via omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Voor meer info kan u terecht bij

- bevoegde overheid: Dienst Omgevingsvergunningen
  e-mail : omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be
  tel : 03 224 64 81

- contactpunt stad Mechelen : Afdeling Omgeving
  e-mail : omgeving@mechelen.be
  tel : 0800 20 800

Te Mechelen, 10/04/2018