

**GEMEENTERAAD**

**STAD MECHELEN**

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE  
GEMEENTERAADSZITTING**

**2020/028**

Indiener : F. Perdaens

Datum indiening: 4 maart 2020

**Vraag:** Gebruik van glasparels in wegmarkeringen

Coördinator: Directie Integraal Stedelijk Beleid (Openbaar Domein)

Andere : Politie Verkeersadvies, Uitvoeringsdiensten.

Bevoegd collegelid: Schepen P. Princen

**Antwoord college**

Ingevolge de vraag inzake het gebruik van glasparels, hebben wij de technische fiches van de gebruikte markeringsmiddelen opgevraagd bij de leverancier.


Zij werken steeds volgens de opgelegde wettelijke richtlijnen, zijnde de richtlijnen Wegen & Verkeer, alsook standaardbestek 250, aangevuld met de richtlijnen van de leverancier voor de hun geleverde materialen.

Wat betreft het gebruik van thermoplastische markeringen, zitten de glasparels mee ingewerkt in de aan te brengen markering.

Wat betreft het aanbrengen van markeringen d.m.v. spuitpistolen, moeten 350-450gr/m<sup>2</sup> premixparels worden nagestrooid bij het aanbrengen van de markering, op een verfdikte van 0,35-03,50mm (zijnde 520-750gr/m<sup>2</sup>).

Dit voor voldoende nachtzichtbaarheid en stroefheid van de markering. Wat ook zo wordt uitgevoerd door de aannemer belast met deze opdracht.

Mechelen, 12 maart 2020



Erik Laga *van kool*  
Adj.-Algemeen directeur

Opdracht burgemeester wd.  
van 21.10.2019, in toepassing  
van artikel 280 decreet lokaal bestuur



Patrick Princen  
Schepen